

Stosownie do zapytania przesłanego pocztą elektroniczną Gmina Świekatowo odpowiada co następuje:

**Treści zapytań oferentów i odpowiedzi Zamawiającego.**

1. W Projekcie Budowlanym POŚ jak i Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót Zamawiający wymaga zgodności urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków z normą PN-B-12566-1/A1. Czy chodzi o zharmonizowaną normę PN-EN-12566-1/A1 ?

**Odpowiedź: na zapytanie nr 1.**

**1. Tak, powyższe wymagania tyczą się normy PN-EN-12566-1/A1, która jest obowiązująca w zakresie osadników gnilnych.**

2. Czy Zamawiający wymaga także poza deklaracją zgodności z normą PN-EN-12566-1/A1 załączenia wszystkich badań, wykonanych przez notyfikowane laboratorium, zawierających badania istotnych właściwości dla przydomowych oczyszczalni, które podaje załącznik ZA do normy PN-EN 12566-1. Są to: przepustowość hydrauliczna, pojemność nominalna, szczelność, wytrzymałość konstrukcji, trwałość.

**Odpowiedź: na zapytanie nr 2.**

**1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć dla oczyszczalni przydomowych-drenażowych deklarację zgodności z normą PN-EN-12566-1 wraz ze zmianą PN-EN-12566-1/A1 i załączyć badania wykonane przez notyfikowane laboratorium zawierające istotne właściwości dla przydomowych (osadników gnilnych) oczyszczalni (przepustowość hydrauliczna, pojemność nominalna, szczelność, wytrzymałość konstrukcji, trwałość), które podaje załącznik ZA do normy PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą do PN-EN 12566-1/A1.**

**2. W przypadku braku badań przez notyfikowane laboratorium, Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych ważnych dokumentów tj. czytelnych i załączonych w całości APROBAT TECHNICZNYCH wystawionych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.**

3. Czy Zamawiający wymaga dołączenia powyższych dokumentów, potwierdzających zgodność użytych materiałów z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną Odbioru i Wykonania Robót, do oferty przetargowej?

**Odpowiedź: na zapytanie nr 3.**

- 1. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przetargowej powyższych dokumentów, potwierdzających zgodność użytych materiałów z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną Odbioru i Wykonania Robót. Wymienione dokumenty należy złożyć w dniu podpisania umowy.**
- 2. Do oferty jednak należy złożyć stosowne oświadczenia określone w załączniku nr 7 do SIWZ.**

**Uwaga: Patrz zmiany w ogłoszeniu i zmiany w SIWZ.**

Z upoważnienia Wójta  
/Zdzisław Gęsicki/